

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2024年11月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水		地下水（下流井戸）	
		11月11日 採取		11月11日 採取	
電気伝導度	mS/m			82.8	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.2			
浮遊物質量 (SS)	mg/L	0.9			
水素イオン濃度 (pH)	—	8.1 (21.6℃)			

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
11月1日 ~ 11月30日	0.00 t

3. 処分場の点検結果

項目	11月29日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし