

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2024年12月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		12月9日 採取	12月9日 採取
電気伝導度	mS/m	/	84.1
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	1.3	/
浮遊物質量（SS）	mg/L	0.8	/
水素イオン濃度（pH）	—	8.1（20.7℃）	/

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
12月1日 ～ 12月31日	6,791.49 t

3. 処分場の点検結果

項目	12月25日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし